

SKLADBY (SMĚREM ZE VNITŘ - VEN, NEBO ZHORA - DOLŮ)

- S1
- STĚNA VNĚJŠÍ - 1 NP, 2 NP
- VNITŘNÍ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA NA PÓROBETON TL. 10 mm

- PÓROBETONOVÉ TVAROVKY TL. 250 mm

- ETICS LEPIDLO NA POLYSTYRÉN TL. 5 mm

- FASÁDNÍ POLYSTREN EPS GREY TL. 200 mm

- ETICS ARMOVANÁ STĚRKA TL. 5 mm

- SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm

- S2
- STĚNA VNĚJŠÍ - SOKL
- VNITŘNÍ SKLADBA PODLAHY - OBVODOVÁ DILATACE EPS 15 mm

- PÓROBETONOVÉ TVAROVKY TL. 250 mm

- ETICS LEPIDLO NA POLYSTYRÉN TL. 5 mm

- EXTRUDOVANÝ POLYSTREN XPS TL. 160 mm

- ETICS ARMOVANÁ STĚRKA TL. 5 mm

- MOZAIKOVÁ OMÍTKA (MARMOLIT)

- S3
- STĚNA VNĚJŠÍ - NEZATEPLENÁ - SLOUPY
- SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm

- ETICS ARMOVANÁ STĚRKA

- BETONOVÉ TVAROVKY SE ŽELEZOBENOVOU VÝPLNÍ C20/25

- ETICS ARMOVANÁ STĚRKA

- SILONOVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm

- PD1
- PODLAHA 1 - 1 NP
- VYNILOVÁ KRYTINA TL. 7 mm

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 mm

- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 65 mm VČETNĚ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

- SEPARAČNÍ FÓLIE S VYZNAČENÝM RASTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- EPS 150 S TL. 180 mm

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE

- PROTIRADONOVÁ HYDROIZOLACE DEKBIT AL S40 - 4 mm

- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - 4 mm

- ZÁKLADOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ TL. 120 mm

- GEOTEXTILIE 200g/m²

- PROVĚTRÁVANÝ PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA MIN. TL. 150 mm

- PŮVODNÍ NEBO DOPLNĚNÁ ZEMINA

- PD2
- PODLAHA 2 - 1 NP
- KERAMICKÁ DLAŽBA - TL. 10 mm

- FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 8 mm

- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 mm VČETNĚ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

- SEPARAČNÍ FÓLIE S VYZNAČENÝM RASTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- EPS 150 S TL. 180 mm

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE

- PROTIRADONOVÁ HYDROIZOLACE DEKBIT AL S40 TL. 4 mm

- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4 mm

- ZÁKLADOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ TL. 120 mm

- GEOTEXTILIE 200g/m²

- PROVĚTRÁVANÝ PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA NIN. TL. 150 mm

- PŮVODNÍ NEBO DOPLNĚNÁ ZEMINA

- PD3
- PODLAHA 3 - WC 1 NP
- KERAMICKÁ DLAŽBA - TL. 10 mm

- FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 8 mm

- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR VČETNĚ DOPLŇKŮ

- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 mm VČETNĚ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

- SEPARAČNÍ FÓLIE S VYZNAČENÝM RASTREM PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

- EPS 150 S TL. 180 mm

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE

- PROTIRADONOVÁ HYDROIZOLACE DEKBIT AL S40 TL. 4 mm

- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4 mm

- ZÁKLADOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ TL. 120 mm

- GEOTEXTILIE 200g/m²

- PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA NIN. TL. 150 mm

- PŮVODNÍ NEBO DOPLNĚNÁ ZEMINA

- PD4
- PODLAHA 4 - 2 NP
- VYNILOVÁ KRYTINA TL. 7 mm

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3 mm

- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 mm VČETNĚ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

- SEPARAČNÍ FÓLIE S VYZNAČENÝM RASTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- KROČEJOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE STEPROCK HD TL. 30 mm

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE

- NADBETONÁVKA STROPU TL. 50 mm VČETNĚ VÝZTUŽE

- SKLÁDANÝ STROP PORFIX TL. 200 mm

- JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO POROBETONOVÉ TVÁRNICE

- PD5
- PODLAHA 5 - KOUPELNA A WC 2 NP
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm

- FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 8mm

- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR VČETNĚ DOPLŇKŮ

- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 mm VČETNĚ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

- SEPARAČNÍ FÓLIE S VYZNAČENÝM RASTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- KROČEJOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE STEPROCK HD TL. 30 mm

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE

- NADBETONÁVKA STROPU TL. 50 mm VČETNĚ VÝZTUŽE

- SKLÁDANÝ STROP PORFIX TL. 200 mm

- VNITŘNÍ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO POROBETON TL. 10 mm

- PD6
- PODLAHA 6 - 2 NP NAD PRŮJEZDEM
- VYNILOVÁ KRYTINA TL. 7 mm

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3 mm

- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 mm VČETNĚ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

- SEPARAČNÍ FÓLIE S VYZNAČENÝM RASTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- KROČEJOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE STEPROCK HD TL. 30 mm

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE

- NADBETONÁVKA STROPU TL. 50 mm VČETNĚ VÝZTUŽE

- SKLÁDANÝ STROP PORFIX TL. 200 mm

- ETICS LEPIDLO NA POLYSTYRÉN TL. 5 mm

- FASÁDNÍ POLYSTREN EPS GREY TL. 200 mm

- ETICS ARMOVANÁ STĚRKA TL. 5 mm

- SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm

- SCH
- STŘECHA S TEPELNOU IZOLACÍ = STROP 2 NP
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TPO URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ TL. 1,5 mm - FATRAFOL P 918/SG

- SEPARAČNÍ TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN PLOŠNĚ HMOTNOSTI MIN. 300 g/m² - FILTEK 300

- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 250 mm - EPS 100 S

- SPÁDOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU - SPÁD MIN. 3 ‰ - EPS 100 S

- PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA ZE SAMOLEPÍČÍHO MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU

- PENETRAČNÍ EMULZE (NAPŘ. DEKPRIMER)

- NOSNÁ KONSTRUKCE - ZÁKLOP Z OSB DESEK TL. 22 mm

- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY - TRÁMY 80x200 A 60x220 mm, VAZNICE 160x280

- PAROTĚSNÁ FÓLIE SUNFLEX ROOF IN PLUS

- DVOJITÝ OCELOVÝ ROŠT PRO SDK PODHLED

- SÁDROKARTONOVÁ DESKA RF (RFi) TL. 12,5 mm

- DL1
- DLAŽBA TERASA
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm

- VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 TL. 40 mm

- VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA 16/32 TL. 120 mm

- ZHUTNĚNÁ ZEMINA

- DL2
- DLAŽBA PRŮJEZD A SJEZD
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm

- VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 TL. 40 mm

- VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA 16/32 TL. 150 mm

- VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA 0/63 TL. 150 mm

- ZHUTNĚNÁ ZEMINA - MIN. 40 MPa

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		 web: www.steb.cz, email: info@steb.cz, tel: 776 101 340		P A R É
Igor Kosterec		Ing. Jerzy Stebel, ČKAIT č. 1006841				
OBJEDNATEL	Pavel Konečný, č. p. 242, 69636 Násedlovice			DATUM	4/2022	
MÍSTO STAVBY	p. č. 1311 a 1312, k. ú. Ždánice (794961)			MĚŘÍTKO	1:75	
NÁZEV AKCE			FORMÁT	A3		
NOVOSTAVBA RD NA P.Č. 1311 A 1312, ŽDÁNICE			ČÍSLO ZAKÁZKY	K22D01		
			REVIZE	1		
			SPECIFIKACE	DUS + DOS		
ČÁST	NÁZEV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.b)09	
S 01	SKLADBY					