


POZNÁMKY

POKLÁDÁNÍ FÓLIE FATRAFOL P 918/SG

JEDNÁ SE O STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLII NA BÁZI FLEXIBILNÍHO POLYOLEFINU (FPO) S INTEGROVANOU KOMBINOVANOU VÝZTUŽÍ Z POLYESTEROVÉ MŘÍŽKY A SKLENĚNÉHO ROUNA. FÓLIE JE VYROBENÁ VÍCENÁSOBNOU EXTRUZÍ.

- POKLÁDÁNÍ FÓLIE NA STAVBÁCH MOHOU PROVÁDĚT POUZE SPECIALIZOVANÉ A K TOMU ÚČELU VÝŠKOLENÉ FIRMY.
- FATRAFOL P 918/SG SE APLIKUJE V SOULADU SE ZÁSADAMI STANOVENÝMI A POPSANÝMI V TECHNOLOGICKÉM PŘEDPISU VÝROBCE.
- ZPŮSOB KOTVENÍ MUSÍ BÝT PRO KONKRÉTNÍ APLIKACE NAVRŽEN TAK, ABY BYLA FÓLIE ZAJIŠTĚNA PROTI ROZMĚROVÝM ZMĚNÁM A SÁNÍ VĚTRU.
- FÓLII LZE VZÁJEMNĚ SPOJOVAT SVAŘOVÁNÍM HORKÝM VZDUCHEM NEBO TOPNÝM KLÍNEM, PŘÍSTROJI S PLYNULOU REGULACÍ TEPLoty. NASTAVENÍ TEPLoty A RYCHLOSTI SVAŘOVÁNÍ MUSÍ VYCHÁZET ZE ZKOUŠEK PROVEDENÝCH PŘÍMO V DANÝCH PODMÍNKÁCH NA STAVBĚ!
- PROVEDENÍ DOKONALÉHO SPOJE NEVYŽADUJE OŠETŘENÍ FÓLIE ROZPOUŠTĚDLY.
- PRO OPRACOVÁNÍ SLOŽITÝCH DETAILŮ JE URČENA DOPLŇKOVÁ HOMOGENNÍ FÓLIE FATRAFOL P 918/H.
- TEPLota OKOLNÍHO VZDUCHU A PODKLADNÍ VRSTVY BY NEMĚLA PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ KLESNOUT POD -10 °C.
- PRO SVAŘOVÁNÍ VÝROBCE DOPORUČUJE POUŽÍT HUBICI SE SPODNÍM PŘEDEHŘEVEM.



POZNÁMKY

- SKLON PLOCHÉ STŘECHY DLE ČSN 73 1901:2011 BUDE MIN. 3%, ABY SE ZABRÁNILO TVORBĚ KALUŽÍ.
- SKLON ATIK BUDE SMĚREM DO STŘECHY MIN. 5%.
- PŘI PROSTUPU POTRUBÍ PAROTĚSNOU FÓLII A POJISTNOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLII, BUDOU PROSTUPY UPRAVENY SYSTÉMOVÝMI PRVKY A MATERIÁLY DLE TYPOVÝCH DETAILŮ PŘEDEPSANÝCH VÝROBCI FÓLII. Z PROSTUPŮ BUDE VYHOTOVENA FOTODOKUMENTACE KTERÁ BUDE PŘEDÁNA INVESTORU. PROSTUPY PŘEVEZME STAVEBNÍ DOZOR A O ZPŮSOBU UTĚSNĚNÍ A POUŽITÝCH MATERIÁLECH BUDE PROVEDEN ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - OKAPY - BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO

PLECHU ŠEDÉ BARVY.

- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.
- VŠECHNY STAVEBNÍ ÚPRAVY A PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTY ZTI, ELEKTRO, VZT A STATIKA.
- K ODVĚTRÁNÍ BUDOU PRO PROSTUP STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM POUŽITY ORIGINÁLNÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY S PVC MANŽETOU NAPŘ. OD VÝROBCE TOPWET (TWOP 125 PVC, TWO 125 PVC, TWOP 160 PVC, TWO 160 PVC).
- NA POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NEBUDE OSAŽENA STŘÍŠKA KOMÍNKU, ABY ODVĚTRÁVACÍ PROUD NEBYL ZPOMALOVÁN A SRÁŽEN K ZEMI.

VYPRACOVAL Igor Kosterec		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jerzy Stebel, ČKAIT č. 1006841		Steb.cz web: www.steb.cz, email: info@steb.cz, tel: 776 101 340		P A R É
OBJEDNATEL	Pavel Konečný, č. p. 242, 69636 Násedlovice			DATUM	4/2022	
MÍSTO STAVBY	p. č. 1311 a 1312, k. ú. Ždánice (794961)			MĚŘÍTKO	1:50	
NÁZEV AKCE			FORMÁT	A3		
NOVOSTAVBA RD NA P.Č. 1311 A 1312, ŽDÁNICE			ČÍSLO ZAKÁZKY	K22D01		
			REVIZE	1		
			SPECIFIKACE	DUS + DOS		
			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.b)13		
ČÁST	NÁZEV VÝKRESU					
S 01	PŮDORYS STŘECHY					